

気密性能報告書

昭和町の家

住宅の気密性能値として、下記の通り報告致します。

気密性能 相当隙間面積	C値 0.28 cm^2/m^2
	(測定日:2026年6月23日)

C値は住宅の構造体と開口部(サッシ・ドア)の工事が完了した段階で、「送風機を用いた住宅気密性能の試験方法」〔(財)建築環境・省エネルギー機構〕の減圧法により完成検査した実測値を記載しています。

なお、この数値は建築時における測定値であり、将来にわたって保証するものではありません。

有限会社 福原建業

作成日 2026年6月27日